

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации округа
от 17.09.2024 №1626

Рекомендуемые нормы оснащения первичными средствами пожаротушения
индивидуальных жилых домов, квартир и других объектов недвижимости,
принадлежащих гражданам

N п/п	Наименование зданий и помещений	Защища- емая площадь	Средства пожаротушения и противопожарного инвентаря (штук)			
			порошковый огнетушитель ОП-5 (4)	ящик с песком емкостью 0,5 куб.м	бочка с водой и ведро	багор, топор, лопата
1	Жилые дома коттеджного типа для постоянного проживания	Здание	1	-	1 (*)	-
2	Дачи и иные жилые здания для сезонного проживания	Здание	1(*)	-	1 (*)	1, 1, (*)
3	Частные жилые дома для постоянного проживания	Здание	1	-	1 (*)	1, 1
4	Индивидуальные гаражи	Гараж	1	-	-	-
5	Хозяйственные постройки, гаражные кооперативы	Группа построек	-	1	1 (*)	0, 1
6	Многоквартирные жилые дома	Квартира	1	-	-	-

Примечание:

1. (*) - устанавливается в период проживания (летнее время).

2. В жилых домах коридорного типа устанавливается не менее двух огнетушителей на этаж.

3. Размещение огнетушителей в коридорах, проходах не должно препятствовать безопасной эвакуации людей. Их следует располагать на видных местах вблизи от выходов помещений на высоте не более 1,5 м. 4. Огнетушители должны всегда содержаться в исправном состоянии, периодически осматриваться и своевременно перезаряжаться.