

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.10.2024

р.п. Токарёвка

№ 1489

О создании условий для забора воды в любое время года из источников наружного противопожарного водоснабжения, расположенных в населенных пунктах Токарёвского муниципального округа Тамбовской области и на прилегающих к ним территориях, в целях пожаротушения

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий России от 30.03.2020 № 225 «Об утверждении свода правил СП 8.13130 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности», в целях создания условий для забора в любое время года воды из источников наружного противопожарного водоснабжения, расположенных в сельских населенных пунктах Токарёвского муниципального округа Тамбовской области и на прилегающих к ним территориях, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Токарёвского муниципального округа Тамбовской области, администрация Токарёвского муниципального округа Тамбовской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Порядок учёта и проверки источников наружного противопожарного водоснабжения, расположенных в населенных пунктах Токарёвского муниципального округа Тамбовской области и на прилегающих к ним территориях.

2. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой информации Токарёвского муниципального округа Тамбовской области газете «Маяк» и на сайте сетевого издания «РИА «ТОП68» (www.top68.ru), а также разместить на официальном сайте администрации Токарёвского муниципального округа Тамбовской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (<https://tokarevka-adm.gosuslugi.ru>).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на временно исполняющую обязанности заместителя главы администрации Токарёвского муниципального округа Фролову Т.И.

Глава Токарёвского
муниципального округа
Тамбовской области

В.Н. Айдаров

ПРИЛОЖЕНИЕ
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Токарёвского муниципального округа
от 25.10.2024 № 1489

Порядок
учёта и проверки источников наружного противопожарного водоснабжения,
расположенных в населенных пунктах Токарёвского муниципального округа
Тамбовской области и на прилегающих к ним территориях

1. Общие положения

1.1. Источники наружного противопожарного водоснабжения (далее – ИНППВ) включает в себя:

- а) наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами;
- б) водные объекты, используемые для целей пожаротушения в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- в) противопожарные резервуары (при их наличии).

В качестве источников противопожарного водоснабжения могут использоваться естественные и искусственные водоемы, а также внутренний и наружный водопроводы (питьевой, хозяйственно-питьевой, хозяйственный и противопожарный).

1.2. Ответственность за состояние ИНППВ в населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях возлагается на руководителей территориальных отделов управления по развитию сельских территорий администрации Токарёвского муниципального округа Тамбовской области (далее – ТО АТМО).

1.3. Ответственность за состояние ИНППВ на всей территории Токарёвского муниципального округа Тамбовской области возлагается на начальника управления по развития сельских территорий администрации Токарёвского муниципального округа Тамбовской области.

1.4. Контроль за состоянием ИНППВ на территории Токарёвского муниципального округа Тамбовской области осуществляет начальник пожарной части № 33 Тамбовского областного государственного казенного учреждения «Пожарно-спасательный центр», начальник Токарёвского местного пожарно-спасательного гарнизона (далее – начальник МПСГ, МПСГ)

1.5. Подразделения пожарной охраны Тамбовского областного государственного казенного учреждения «Пожарно-спасательный центр» (далее – ТОГКУ «ПСЦ») и пожарной части - 33 Тамбовского областного государственного казенного учреждения «Пожарно-спасательный центр» (далее – ПЧ-33 ТОГКУ «ПСЦ») имеют право на беспрепятственный доступ к

ИНППВ для заправки водой, необходимой для тушения пожаров.

2. Техническое состояние, эксплуатация и требования к источникам наружного противопожарного водоснабжения

2.1. Содержание и эксплуатация ИНППВ включает в себя:

а) проверка работоспособности и поддержание в исправном состоянии, позволяющем использовать ИНППВ для целей пожаротушения в любое время года;

б) установка соответствующих указателей ИНППВ согласно требованиям нормативных документов по пожарной безопасности;

в) освещение указателей ИНППВ в темное время суток (если указатели не имеют светоотражающей поверхности);

г) уборка территории ИНППВ;

д) проведение мероприятий по подготовке ИНППВ к эксплуатации в условиях отрицательных температур;

е) немедленное уведомление подразделений Государственной противопожарной службы и ПЧ-33 ТОГКУ «ПСЦ» о невозможности использования ИНППВ из-за отсутствия или недостаточного давления воды в водопроводной сети и других случаях (в том числе и из-за неисправности) невозможности забора воды из источников наружного противопожарного водоснабжения.

2.2. Руководители ТО АТМО обеспечивают исправность, своевременное обслуживание и ремонт ИНППВ на соответствующих территориях.

2.3. Постоянная готовность источников наружного противопожарного водоснабжения для успешного использования их при тушении пожаров обеспечивается проведением основных подготовительных мероприятий:

а) приемкой всех систем водоснабжения по окончании их строительства, реконструкции и ремонта;

б) учетом ИНППВ;

в) систематическим контролем за состоянием ИНППВ;

г) периодическим испытанием водопроводных сетей на водоотдачу ;

д) своевременной подготовкой ИНППВ к условиям эксплуатации в весенне-летний и осенне-зимний периоды.

2.4. ИНППВ должны находиться в исправном состоянии и оборудоваться указателями, установленными на видных местах, в соответствии с нормами пожарной безопасности (ГОСТ 12.4.026-2015 «Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний»).

2.5. Ко всем ИНППВ должен быть обеспечен подъезд с твердым покрытием. В зимнее время подъездные пути очищаются от снега.

2.6. Пожарные водоемы должны быть наполнены водой. К водоему должен быть обеспечен подъезд с твердым покрытием (при их наличии).

2.7. При наличии «сухого» и «мокрого» колодцев крышки их люков должны быть обозначены указателями. В «сухом» колодце должна быть установлена задвижка, штурвал которой должен быть выведен под крышку люка.

Водонапорные башни должны быть оборудованы патрубком с пожарной полугайкой (диаметром 77 мм) для забора воды пожарной техникой и иметь подъезд с твердым покрытием шириной не менее 3,5 м.

2.8. Пирсы должны иметь прочное боковое ограждение высотой 0,7 – 0,8 м. Со стороны водоисточника на площадке укрепляется упорный брус. Ширина пирса должна обеспечивать свободную установку двух пожарных автомобилей. Для разворота их перед пирсом устраивают площадку с твердым покрытием размером 12х12 м. Высота площадки пирса над самым низким уровнем воды не должна превышать 5 м. Глубина воды у пирса должна быть не менее 1 м. В зимнее время при замерзании воды прорубается прорубь размером 1х1 м, а пирс очищается от снега и льда.

2.9. ИНППВ допускается использовать только при тушении пожаров, проведении занятий, учений и проверке их работоспособности.

3. Учет и порядок проверки источников наружного противопожарного водоснабжения

3.1. ТО АТМО обязаны вести учет ИНППВ и проводить их проверки совместно с подразделениями Государственной противопожарной службы ПЧ-33 ТОГКУ «ПСЦ».

3.2. Проверка работоспособности ИНППВ проводится не реже 2 раз в год (весной и осенью) при устойчивых плюсовых температурах воздуха в дневное время с составлением соответствующих актов.

3.3. Для проведения проверки ИНППВ на территории Токарёвского муниципального округа Тамбовской области распоряжением председателя комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Токарёвского муниципального округа Тамбовской области (далее – Распоряжение КЧС и ОПБ, КЧС и ОПБ) создается межведомственная комиссия (далее – Комиссия МК), в состав которой входят: руководители ТО АТМО, представитель ПЧ-33 ТОГКУ «ПСЦ», представитель общества с ограниченной ответственностью «Заря» (далее – ООО «Заря»), представитель территориального отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Токарёвскому району управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Тамбовской области (далее – ТОНДиПР УНДиПР ГУ МЧС России по Тамбовской области).

Комиссию МК возглавляет глава ТМО или лицо его замещающее.

3.4. При проверке пожарного гидранта проверяется:

а) наличие указателя в соответствии с нормами пожарной безопасности;

- б) возможность беспрепятственного подъезда к пожарному гидранту;
- в) степень заполнения водой и возможность его заполнения;
- г) герметичность задвижек (при наличии);
- д) состояние колодца и люка пожарного гидранта;
- е) работоспособность пожарного гидранта посредством пуска воды с установкой пожарной колонки;
- ж) герметичность и смазка резьбового соединения и стояка;
- з) работоспособность сливного устройства;
- и) наличие крышки гидранта;
- к) очистка пожарного гидранта от грязи, льда и снега.

3.5. Обследование (проверка) пожарных гидрантов проводится при выполнении условий:

- а) опробование гидрантов с пуском воды разрешается только при плюсовых температурах наружного воздуха;
- б) при отрицательных температурах от 0 до минус 15 градусов допускается только внешний осмотр гидранта без пуска воды;
- в) не допускается открытие крышек колодца для внешнего осмотра гидрантов при температурах ниже минус 15 градусов во избежание потерь тепла из колодца.

3.6. При проверке пожарного водоема проверяется:

- а) наличие указателя в соответствии с нормами пожарной безопасности;
- б) возможность беспрепятственного подъезда к пожарному водоему;
- в) степень заполнения водоема водой и возможность его пополнения;
- г) наличие подъездной площадки перед водоемом для забора воды;
- д) наличие проруби при отрицательной температуре воздуха (для открытых водоемов).

3.7. При проверке иных ИНППВ проверяется наличие подъезда и возможность забора воды в любое время года.

4. Инвентаризация источников наружного противопожарного водоснабжения

4.1. С целью учета ИНППВ, выявления их состояния и характеристик ТО АТМО совместно с ПЧ-33 ТОГКУ «ПСЦ», ООО «Заря» не реже одного раза в пять лет проводят их инвентаризацию.

4.2. Для проведения инвентаризации источников наружного противопожарного водоснабжения на территории ТМО распоряжением председателя КЧС и ОПБ создается инвентаризационная комиссия (далее – Комиссия ИК), в состав которой входят: руководители ТО АТМО, представитель ПЧ-33 ТОГКУ «ПСЦ», представитель общества с ограниченной ответственностью «Заря» (далее – ООО «Заря»), представитель отдела жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и транспорта АТМО.

Комиссию ИК возглавляет глава ТМО или лицо его замещающее.

4.3. Комиссия путем проверки ИНППВ уточняет:

- а) вид, количество и состояние ИНППВ, наличие подъездов к ним;

б) выполнение планов замены пожарных гидрантов (пожарных кранов), строительства новых пожарных водоемов и иных ИНППВ.

4.4. По результатам инвентаризации составляется акт инвентаризации.

5. Ремонт и реконструкция источников наружного противопожарного водоснабжения

5.1. Территориальные отделы АТМО, на учете которых находится неисправный ИНППВ, обязаны в течение 10 дней с момента получения сведений о неисправности произвести его ремонт.

В случае проведения ремонта или реконструкции ИНППВ сроки согласовываются с ПЧ-33 ТОГКУ «ПСЦ».

5.2. Заблаговременно, за сутки до отключения пожарных гидрантов или участков водопроводной сети для проведения ремонта или реконструкции ИНППВ Территориальные отделы АТМО обязаны уведомить подразделения ПЧ-33 ТОГКУ «ПСЦ» о невозможности использования пожарных гидрантов из-за отсутствия или недостаточности напора воды.

6. Особенности эксплуатации источников наружного противопожарного водоснабжения в зимних условиях

6.1. Ежегодно в октябре – ноябре производится следующая подготовка ИНППВ к работе в зимних условиях:

- а) откачка воды из колодцев и гидрантов;
- б) проверка исправности теплоизоляции и запорной арматуры, смазка стояков пожарных гидрантов;
- в) проверка уровня воды в пожарных водоемах (при их наличии).

6.2. В течение зимнего периода производится своевременная очистка от снега и льда подъездов к источникам наружного противопожарного водоснабжения.

6.3. В случае замерзания стояков пожарных гидрантов отогревание и приведение в рабочее состояние.

6.4. В случае замерзания пожарных водоемов осуществляется оборудование прорубей и поддержка их в незамерзающем состоянии.