

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РАССКАЗОВО
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.06.2020

г. Рассказово

№ 772

Об установлении норматива состава и свойств
сточных вод в городе Рассказово

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлениями Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», от 22.05.2020 № 728 «Об утверждении правил осуществления контроля состава и свойств сточных вод и о внесении изменений и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», в целях предотвращения негативного воздействия на окружающую среду (водные объекты) и централизованную систему водоотведения, администрация города постановляет:

1. Установить нормативы состава и свойств сточных вод для объектов абонентов гарантирующей организации в сфере водоотведения акционерного общества «Тамбовская сетевая компания» (далее - АО «ТСК»), отводимых в централизованную систему водоотведения города Рассказово с 01.07.2020, согласно приложению.

2. АО «ТСК» (Каширский) осуществлять контроль состава и свойств сточных вод, сбрасываемых абонентами в централизованную систему водоотведения.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Трудовая новь» и на сайте сетевого издания «РИА «ТОП68» (www.top68.ru) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Контроль за выполнением данного постановления возложить на заместителя главы администрации города Н.А. Баранову.

Глава города

А.Н. Колмаков

ПРИЛОЖЕНИЕ
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации города
от 26.06.2020 № 772

Нормативы состава и свойств сточных вод для объектов абонентов
гарантирующей организации в сфере водоотведения акционерного общества
«Тамбовская сетевая компания», отводимых в централизованную систему
водоотведения города Рассказово с 01.07.2020

№	Наименование ЗВ	НДС, мг/дм ³	Э оч, %	Н _с , мг/дм ³
1	Взвешенные вещества	7,3	96,6	212
2	Сухой остаток	969	24,0	1275
3	Железо	0,12	94,4	2,15
4	Сульфаты	85	51,9	177
5	Медь	0,001	95,4	0,022
6	Хлориды	292	10,3	326
7	Нефтепродукты	0,05	97,5	1,97
8	АПАВ	0,223	90,0	2,23
9	Ион аммония	0,522	98,3	30,73
	Азот аммонийный	0,405		23,82
10	Фосфат-ион	0,613	93,0	8,76
	Фосфаты (по P)	0,2		2,86
11	БПК5	2,32	98,0	116,0
	БПКполн	3,32		165,9
12	Хром VI	0,02	0,0	0,020
13	Хром III	0,07	50,4	0,14
14	Фенолы (сумма)	0,001	75,0	0,004
15	Сульфиды (S-H ₂ S+S ₂ -)	0,005	99,0	0,50
16	Цинк	0,01	91,6	0,12

Примечание:

НДС — установленный норматив допустимого сброса загрязняющего вещества в водный объект;

Э — эффективности удаления загрязняющих веществ очистными сооружениями;

N_c — норматив состава и свойств сточных вод для объектов абонентов централизованной системы водоотведения